

MaSeTek AB
Martin Amnehag
Box 33
444 21 Stenungsund

Handläggare
Christer Söderström
Telefon direkt
08-750 02 50
Beteckning
311586
E-post
christer.soderstrom@intertek.com

7 november 2003

Monteringsskiva F.E.M.

Enligt ert önskemål har monteringskivan F.E.M., vilken är avsedd att användas som avlastningsplatta för downlights i mjuka undertak, testats enligt avsnitten 12.3 och 13.3.2 i Europeisk Norm EN 60598-1:2000 + A11:2000 + A12:2002 i kombination med EN 60598-2-2:1996 + A1:1997.

Hållbarhetsprov enligt avsnitt 12.3

Monteringsskivan har byggts in i en provlåda tillsammans med en representativ armatur, fabrikat iGuzzini typ 4264, 12 V, 50 W, Skyddsklass III, och åldrats 10 dygn i omgivningstemperaturen 35°C.

Resultat: Utan anmärkning

Glödtrådsprov enligt avsnitt 13.3.2.

Materialet i monteringskivan har utsatts för glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-1 vid temperaturen 650°C.

Resultat: Utan anmärkning

Intertek Semko AB
Belysning & Strömförsörjningsdon



Fredrik Wennersten



Intertek Semko AB

Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden
Telephone +46 8 750 00 00, Fax +46 8 750 60 30, www.sweden.intertek-etlsemko.com
Registered in Sweden: No SE556024059901, Registered office: As address

1(1)